

GB
Gardner
Bender

GSE-402

QTY
2

Service Entrance Staples



WOOD 1-1/2" 38.1 mm
Size shows inside width

UL US
LISTED
49LL
Conduit and
Cable Hardware

#4/0 SEU

Grapas de madera para
cables de entrada de servicio

Cavaliers à bois pour
câble d'entrée de service

**SEU Saddle is Ultraviolet Resistant
Zinc-plated nails to prevent corrosion**

La pieza de apoyo SEU es resistente
a los rayos ultravioleta
Clavos galvanizados para
prevenir la corrosión

Étrier SEU résistant aux ultraviolets
Clous galvanisés pour
éviter la corrosion



APPLICATION GUIDE

Guía de aplicaciones / Guide d'utilisation

SEU

4/0

INSTRUCTIONS

1. Position cable at desired location and length.
2. Hold staple over cable and install with hammer.

INSTRUCCIONES

1. Coloque el conducto en la posición y a la longitud deseadas.
2. Sostenga la grapa sobre el cable y clávela con un martillo.

INSTRUCTIONS

1. Placer le câble à l'emplacement et à la longueur souhaités.
2. Maintenir le piton sur le câble et le fixer avec un marteau.

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

Driving staples too firmly may damage insulation when used with non-metallic sheathed cable. Not for use with portable cords.

El colocar las grapas con demasiada fuerza puede dañar el aislamiento cuando se usan con cable con forro no metálico. No se deben usar con cables portátiles.

Enfoncer les cavaliers trop fermement peut endommager l'isolation quand ils sont utilisés avec des câbles gainés non-métalliques. Pas pour usage avec des fils volants.

SAFETY FIRST - Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.

LA SEGURIDAD PRIMERO - Corte la energía eléctrica antes de trabajar en un circuito. Use materiales aprobados y respete todos los códigos eléctricos.

SECURITE EN PREMIER - Couper le courant avant de travailler sur un circuit. Utiliser des matières approuvées et conformes à tous les codes électriques.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Milwaukee, WI
gardnerbender.com
ZJ0000486N 0720 Rev. 1
Assembled in the USA/Montado en los
Estados Unidos/
Assemblé aux États Unis

